

安全チェックシート（施設用照明器具）

- 安全のために1年に1回は点検をおすすめいたします。
- 下欄の安全点検項目について点検し、該当する場合は点検結果欄に印を記入し、処置手順に従ってください。

| 安全点検項目 | 点検結果 | | | | | 処置手順 |
|---------------------------------------|------|---|---|---|---|--|
| | 点検年月 | / | / | / | / | |
| 1. 累積点灯時間が40,000時間以上である。 | | | | | | ✓ 印がある場合は危険な状態になっています。事故防止のためすぐに使用を中止し、新しい照明器具にお取り替えください。 |
| 2. 使用期間が15年以上である。 | | | | | | |
| 3. こげくさい臭いがする。 | | | | | | |
| 4. 照明器具に発煙、油漏れなどの形跡がある。 | | | | | | |
| 5. 電線類に変色、硬化、ひび割れ、心線露出などがある。 | | | | | | |
| 6. 配線部品などに変色、変形、ひび割れ、ガタツキ、破損などがある。 | | | | | | |
| 1. 使用期間が10年以上である。 | | | | | | ✓ 印がある場合は危険な状態になっていることがあります。事故防止のためすぐに使用を中止し、新しい照明器具にお取り替え、又は継続的に点検してください。 ※指定のランプにお取り替えください。 |
| 2. ランプを交換しても他のランプより極端に早く寿命になる、又は黒化する。 | | | | | | |
| 3. ランプ、グロースタートを交換しても点灯までに時間が長くなる。 | | | | | | |
| 4. ランプ、グロースタートを交換してもチラツキが止まらないものがある。 | | | | | | |
| 5. ランプを交換しても他のランプより極端に暗いものがある。 | | | | | | |
| 6. 点灯時に漏電ブレーカが動作することがある。 | | | | | | |
| 7. 可動部分（開閉箇所、調節箇所など）の動きが鈍い。 | | | | | | |
| 8. 器具取付部に変形、ガタツキ、ゆるみなどがある。 | | | | | | |
| 9. ここ2、3年、故障による取替台数が増えている。 | | | | | | |
| 10. 本体、反射板などに極端な汚れ、又は変色がある。 | | | | | | |
| 11. カバー・パネルなどに変色、変形、ひび割れなどがある。 | | | | | | |
| 12. 塗装面にふくれ、ひび割れがある、又はさびが出ている。 | | | | | | |
| 13. ねじなどに変色、さび、ひび割れ、破損などがある。 | | | | | | |
| 14. 指定外のランプを使用している。※ | | | | | | |
| 1. ランプの端部が極端に黒化している。 | | | | | | ✓ 印のものは新しいものにお取り替えください。 |
| 2. グロースタート（点灯管）が点滅を繰り返す。 | | | | | | |

チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。

上記点検項目以外でも不具合があれば、ご購入した販売店・工事店・メーカーなどの専門家にご相談ください。

照明器具の取替えで・・・

Eco & Safety

一般社団法人 日本照明器具工業会

〒110-0005 東京都台東区上野3-2-1
 TEL03 (3833) 5747 FAX03 (3833) 8455
<http://www.jlassn.or.jp>