

日本照明器具工業会規格(JIL)の改正に伴い、非常用照明器具の銘板および非常電源用端子台が変更になります。

変更実施時期

2010年3月生産分より

非常用照明器具の銘板変更について

電源別置専用形非常用照明器具について、従来は直流電源装置のみの接続となるため電気用品安全法非対象としてPSEマークの表示をしておりませんでした。今回の改正により、電気用品安全法適合商品として、PSEマークの表示を開始します。

右記の端子台の変更を除き、銘板以外の仕様変更はございません。

■対象商品

- EMM-500、501、502、505
- ID-7512NEM
- IHD-50101EM
- IHD-10100EM
- IHG-10100EM

■銘板例






この「PSEマーク」が追加されます。

非常電源用端子台の変更について

電源別置形非常灯に使用する、非常電源用の送り機能付き端子台の、性能規格が明確化されました。これにともない、認定端子台の使用が義務づけられたため、認定を取得した端子台に変更いたします。

(端子台を使用していない非常用照明器具については、仕様変更はありません。)

■対象商品

対象商品形名	現行電源端子台	新電源端子台
IHD-50101EM	DFC-3614 (材質:メラミン) 	DFC-3614T (材質:フェノール) 
IHD-10100EM		
IHG-10100EM		
FTE-22305-GL1□	DFC-3620 (材質:66ナイロン) 	(形状はDFC-3614と同等)で、材質の変更となります。
FHTE-42307-PA9		
FHTE-42307-PM9		
FHTE-42404-PA9		
FHTE-42404-PM9		
FHTE-42414-PH9		
FHTE-42414-PN9		
FHRE-42848-PA9		
FRE-22408N-GL1□※		
FHRE-42478NK-PM9※		
FTE-22805N-GH1□		
FTE-22816N-GH1□		

※:階段通路誘導灯加工対応商品を含みます。 □印は50Hz用では5、60Hz用では6が入ります。